

ТО-ФН-РМ-001-29.06.2011

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОДОБРЕНИЕ

Устройство горизонтальной гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений

Вопрос:

В адрес службы технической поддержки корпорации ТехноНИКОЛЬ пришел запрос о возможности устройства гидроизоляции фундамента без приклейки по всей площади к бетонной подготовке на горизонтальном участке.

Решение:

При устройстве горизонтальной гидроизоляции фундамента допускается укладывать битумно-полимерный гидроизоляционный материал без приклейки к бетонной подготовке по всей площади, сплавляя только швы.

Водонепроницаемость гидроизоляции зависит не от качества приклейки к бетонной подготовке, а от качества сплавления швов гидроизоляционного материала, а также от качества сплавления слоев между собой при двухслойной гидроизоляции.

Свободная укладка гидроизоляции позволит ускорить строительные процессы благодаря отсутствию необходимости просушивать бетонную подготовку до регламентируемых 4%. При этом на качество гидроизоляции отсутствие приклейки не окажет влияния.

Разработал:

Лычиц А.Н.
Технический специалист ТН-1

